



Osvědčení

Pan Roman Rytych

Datum narození: 10.10.1969

Firma: Roman Rytych, Dukelská 98/12, Dubí 2, 417 02

Ičo 49086057

**Osvědčení o absolvování školení
montáže systémů FERMACELL v suché výstavbě.**

Za školící středisko:

V Praze 22.11.2011

Číslo osvědčení: PO 55/11

Středisko odborné přípravy
v oboru stavební výroby
110 00 Praha 1, Žitavského 57
IČO: 173 47801

Platnost osvědčení: 5 let

Za FERMACELL:

Přednášející: Klaus Kravalek
Fermacell GmbH
organizační složka

Žitavského 496
156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 27123235 DIČ: CZ27123235

Fermacell GmbH, organizační složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
Telefon: +420 296 384 330, Fax: +420 296 384 333, e-mail: fermacell-cz@xella.com
www.fermacell.cz, www.xella.com



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
TI - technická inspekce, akreditovaný inspekční orgán č. 4008



Čj.: 1090/11/0321/6.3/3

Fermacell GmbH
organizační složka
Žitavského 496
156 00 Praha 5 - Zbraslav

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

ev. č.: I-63-0101/11/ZZ/T

vydaný na základě IP č. 02 a Inspekční zprávy čj.: 1090/11/0321/6.3/2 ze dne 17. května 2011 podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění platných předpisů a na základě Vašeho požadavku, ve smyslu čl. 2.4 ČSN EN ISO/IEC 17000 pro:

- technickou dokumentaci
- technické provedení

technického zařízení: desky pro opláštění výtahových šachet

Název: Sádrovláknité desky pro opláštění výtahových šachet
Typ: FERMACELL

Základní technické údaje:

Max. rozměry posuzovaného vzorku:

- šířka: 1 249 ± 2 mm
 - délka: 2 000 ± 3 mm
 - tloušťka: 12,5 ± 0,5 mm
- Pevnost v ohybu při kolmém zatížení: $f_{m,90} \geq 5,8 \text{ N/mm}^2$
Objemová hmotnost: min. 1 000 kg/m³
max. 1 250 kg/m³

Maximální rozměr zkušebního rámu
pro mechanickou zkoušku pevnosti desky
Výstužné profily rámu:

- 2 000x 1 250 mm
- UW 50 max. tloušťka 0,7 mm
- CW 50 max. tloušťka 0,7 mm
- L 40x40x5 mm

Úchytné vruty:

- rychlořezné šrouby typu FERMACELL
- Ø 3,9 x 30 mm
 - Ø 3,5 x 30 mm BS s vrtací špičkou

Výrobce:

Fermacell GmbH, organizační složka Žitavského 496,
Praha 5 – Zbraslav, IČ: 27123235

Na podkladě Inspekčního nálezu výše uvedené Inspekční zprávy se osvědčuje, že předvedený vzor sádrovláknité desky pro opláštění výtahových šachet splňuje požadavky na zajištění mechanických vlastností pro opláštění výtahových šachet dle požadavků čl. 5.3.1 ČSN EN 81-1(2)+A3:2010, které se na ni vztahují.
Nedílnou součástí Inspekčního certifikátu je Inspekční zpráva čj.: 1090/11/0321/6.3/2 ze dne 17. května 2011, ve které je uveden rozsah posouzené technické dokumentace a podmínky platnosti tohoto Inspekčního certifikátu.

Inspekční certifikát je nepřenosný!

V Brně dne 17. května 2011



Ing. Jaroslav Šrámek
ředitel pro inspekční činnost

Inspekční certifikát má 1 stranu

Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz